



ડૉ. હિરેન સી. માંડલીયા
સાચંટીસ્ટ ઇન્ચાર્જ

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન

મહાનગર સેવા સદન

સેન્ટ્રલ લેબોરેટરી

(ISO 9001: 2008 પ્રમાણિત લેબોરેટરી)



Lic No QAC/R91/4650

દુધેશ્વર વોટર વર્કસ, દુધેશ્વર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪, ગુજરાત.

ઈ-મેઈલ: centrallab@egovamc.com, ફોન - (૦૭૯) ૨૫૬૩૧૧૦૫, ૨૫૬૩૦૪૩૮.

પાણીના નમૂનાની ચકાસણી

શહેરમાં આવેલ પાણીની ટાંકીઓ તથા અન્ય સ્ત્રોત, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સીસ્ટમમાંથી સેન્ટ્રલ લેબોરેટરી દ્વારા લેવામાં આવેલ પાણીના સેમ્પલોના ટેસ્ટિંગ રીપોર્ટની માહિતી નીચે મુજબ છે.

તારીખ	ઝોન	ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સીસ્ટમ			મ્યુનિ. સ્ત્રોત		
		કુલ નમુના (રેસી.ટેપ)	જૈવિક ઉપસ્થિતિ મર્યાદા બહાર	અવેલેબલ રેસીડ્યુલ ક્લોરીન	કુલ નમુના	જૈવિક ઉપસ્થિતિ મર્યાદામાં	અવેલેબલ રેસીડ્યુલ ક્લોરીન
૧૬/૦૮/૧૪ થી ૩૧/૦૮/૧૪	પૂર્વ	૪૭૩	૧૦	૪૪૬	૨૦૯	૨૦૯	૨૦૯
	પશ્ચિમ	૩૭૯	૦૫	૩૭૭			
	નવા પશ્ચિમ	૩૫૫	૨૬	૩૪૧			
	ઉત્તર	૭૨૩	૦૯	૭૦૯			
	દક્ષિણ	૩૪૦	૨૫	૩૧૫			
	મધ્ય	૪૯૪	૦૭	૪૮૧			
	કુલ	૨૭૬૪	૮૨	૨૬૬૯			

સાચંટીસ્ટ ઇન્ચાર્જ