



ડૉ. હિરેન સી. માંડવીયા
સાયંટીસ્ટ ઇન્ડ્યાજ'

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોરોરિશન

મહાનગર સેવા સદન

સેન્ટ્રલ લેબોરેટરી

(ISO 9001: 2015 પ્રમાણિત લેબોરેટરી)

દુર્ગશ્વર વોટર વક્કસ, દુર્ગશ્વર, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૦૪, ગુજરાત.

ઈ-મેઇલ: centrallab@ahmedabadcity.gov.in, ફોન – (૦૭૯) ૨૫૬૩૧૧૦૫, ૨૫૬૩૦૪૩૮.



Lic No QAC/R91/4650



પાણીના નમુનાની ચકાસણી

શહેરમાં આવેલ પાણીની ટાંકીઓ તથા અન્ય સ્લોત, ડિસ્ટ્રિબ્યુશન સિસ્ટમમાંથી સેન્ટ્રલ લેબોરેટરી તેમજ ફેલ્થ ખાતા દ્વારા લેવામાં આવેલ પાણીના સેમ્પલોના ટેસ્ટિંગ રીપોર્ટની માહિતી નીચે મુજબ છે.

તારીખ	ગેન	ડિસ્ટ્રિબ્યુશન સિસ્ટમ			મ્યુનિ. સ્લોત		
		કુલ નમુના (રેસીડન્શિયલ ટેપ)	જોવિક ઉપસ્થિતિ મર્યાદા બફાર	અવેલેબલ રેસીડયુઅલ કલોરીન	કુલ નમુના	જોવિક ઉપસ્થિતિ મર્યાદામાં કલોરીન	
૧૫/૦૩/૨૦ થી ૩૧/૦૩/૨૦	પૂર્વ	૩૦૪	૦	૩૦૩	૨૧૬	૨૧૬	૨૧૬
	પશ્ચિમ	૨૩૦	૦	૨૨૭			
	ઉત્તર પશ્ચિમ	૧૫૮	૦	૧૫૮			
	દક્ષિણ પશ્ચિમ	૭૮	૦	૭૪			
	ઉત્તર	૩૪૦	૩	૩૪૭			
	દક્ષિણ	૩૪૮	૨	૩૪૩			
	મધ્ય	૩૪૯	૧	૩૪૫			
	કુલ	૧૮૨૪	૬	૧૮૦૭			

સાયન્ટીસ્ટ ઇન્ડ્યાજ'